



Certificato di collaudo

in accordo con EN 10204:2004 - tipo 3.1

Cliente: **CHECUZ SRL**
VIA ROMA, 126/130 - 23855 PESCATO (LC)

Certificato: **WPM47429/2021 - 26/01/2021 - FV_2021_P148_B450C_T24_006683_FI001142_26012021**
 Relativo a: **FI/001142 - 26/01/2021**
 Qualita' Tondo: **B450C - D.M. 17 Gennaio 2018**
 Qualita' Billetta: **VAL TC SA**

Prove Meccaniche

Colata	Prova n°	Dn mm	De mm	Area mm ²	Tol %	Fy N	fy N/mm ²	Ft N	ft N/mm ²	t/y	Fy/450	A ₅ %	A _{gt} %	Ir	P
P148	1	24,0	23,56	452,39	-3,7	239.910	530	283.710	627	1,18	1,18	20,0	10,8	0,082	+
P148	2	24,0	23,56	452,39	-3,6	242.590	536	287.770	636	1,19	1,19	20,8	10,1	-	+
P148	3	24,0	23,54	452,39	-3,8	242.860	537	287.630	636	1,18	1,19	20,6	9,8	-	+


P = (prova di piegamento e raddrizzamento) : + Favorevole

Analisi Chimiche

Colata	C	Si	Mn	S	P	Cu	Al	Ni	Cr	Pb	Sn	V	Nb	Mo	N	Ceq [*]
P148	0,20	0,20	0,77	0,039	0,032	0,68	0,003	0,30	0,09	0,003	0,022	0,001	0,002	0,068	0,009	0,423

Controllo Radiometrico Superato ai sensi del D.Lgs.230/1995 e D.Lgs.241/2000

*Calc. su 3 decimali



Il responsabile

Il presente certificato attesta la conformita' del prodotto qui riportato alla normativa di riferimento specificata nell'ordine.
 I legacci non sono idonei al sollevamento dei fasci

M824-52S(I)Rev.4